

EduComfort units op EduConnect aansluiten

Met EduConnect kunnen de ventilatie units via de Ned Air SCADA-server op afstand worden beheerd en uitgelezen. Hiervoor moeten de units aangesloten worden op een vaste internetverbinding.

TCP/IP poort

Om de units te laten werken op de Ned Air SCADA-server, moet TCP-poort 26486 worden vrijgegeven voor uitgaand verkeer in de firewall.

Vaste of dynamische IP-adressen

Wilt u gebruik maken van vaste (fixed IP) IP-adressen, geeft u dit aan ons door. Wij stellen de units dan tijdens inbedrijfstelling voor u in.

Vul de onderstaande gegevens per toegepaste unit in:

Lokaal:	
IP-adres:	
Subnet masker:	
Default gateway:	
DNS server:	

Stuur dit ICT-formulier ingevuld per ommegaande naar ons retour.

EduConnect [Beheer op afstand via Ned Air Scada]

